Призначення і дані

A — тверді горючі матеріали.
B — горючі рідини.
C — горючі гази; гасити після безпечного перекриття подачі газу.

Електрообладнання до 1000 В: лише за дозволом і з дистанції, зазначених на етикетці. За можливості знеструмити.

Не застосовувати до металів (D), гарячих кулінарних олій та жирів (F), речовин, що горять без доступу повітря.

Заряд, кг	Виконання	Тиск, бар
1	переносний	15
2 / 4 / 6 / 9 / 12	переносний	18
25 / 50 / 100	пересувний	15

1 бар = 0,1 МПа. Дані звірити з маркуванням.

Вогнегасна здатність / ранг

Марка порошку / газ-витискувач

Повна маса, кг / тривалість подавання, с

Робоча температура: від _____ до _____ °C

Як застосовувати

Пожежа — 101. Попередьте людей. Гасіть початковий осередок лише за наявності вільного шляху виходу.

1. **Перевірте**
   Манометр — у зеленому секторі. Балон тримайте вертикально, клапаном догори.
2. **Витягніть чеку**
   Зірвіть пломбу й витягніть чеку, не стискаючи пусковий важіль.
3. **Спрямуйте насадку**
   Спрямуйте насадку на основу вогню, надійно утримуючи її або рукав.
4. **Натисніть важіль**
   Переміщуйте струмінь з боку в бік. Щоб зупинити подавання, відпустіть важіль.

Пересувні моделі: встановіть візок стійко, розгорніть рукав. Пуск — за етикеткою.

Надворі працюйте з навітряного боку, з відстані не менше 1,5 м; дотримуйтеся більшої дистанції, якщо її вимагає етикетка.

Якщо вогонь поширюється або вихід під загрозою — негайно евакуюйтеся.

Огляд і обслуговування

Балон під тиском. Не розбирати, не нагрівати та не ремонтувати самостійно. Не спрямовувати на людей; не вдихати порошок.

Щомісяця: перевірити чеку, пломбу, манометр, стан корпусу, клапана й рукава, читабельність етикетки. Огляд на об’єкті фіксувати в журналі.

Після будь-якого застосування, за пошкоджень або відхилення тиску — передати до ліцензованого ПТОВ. Планове обслуговування — у строки виробника.

Зберігати закріпленим у доступному місці, у межах температури з маркування; захищати від сонця, нагрівачів, вологи та ударів.

Наступне ТО _____ Строк служби _____

Гарантія _____ міс. Дата продажу _____

Продавець / підпис

ВИРОБНИК

GLOBAL YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI VE İTFAİYE MALZEMELERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Maltepe Mah., Dokumacılar Sanayi Sitesi Sok., No:8, Zeytinburnu / Topkapı, İstanbul, Туреччина.

TRIDENT FIRE PROTECTION
+38 067 22 11 101 · info@tridentfire.com.ua

TRIDENT
— FIRE PROTECTION —

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ПОРОШКОВІ ВОГНЕГАСНИКИ

Порошок АВС · Закачний тип
Переносні та пересувні моделі

Модель / маса заряду, кг

Заводський номер

Дата виготовлення

Параметри заповнює постачальник за маркуванням конкретного виробу.

Електронний паспорт

Відскануйте QR камерою телефона.

ПОРОШКОВІ ВОГНЕГАСНИКИ · АВС